



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικών και Καποδιστριακών
Πανεπιστημίων Αθηνών

— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

Αθήνα, 01/09/2025

**ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Αριθ. Πρωτ.: 1521

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 76
Πληροφορίες : Χ.Κροκίδα
Τηλέφωνο : 210/72.86.437
E-MAIL : chkrokida@aretaieio.uoa.gr

Προς

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. την από 30-05-2025 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν,
- iii. την υπ' αριθ. 1218/1961/29-08-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 25REQ017464133, ΑΔΑ: 9ΕΧ546Ψ8Χ4-ΩΥΘ),
- iv. την υπ' αριθ. 16/10-10-2023 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Πρόεδρο των Εφορειών και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Διοικητικού των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (ΦΕΚ 6139/25-10-2023),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά παροχής υπηρεσιών οικοδομικών εργασιών στο Computer Room του Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 13.900,00€, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι 17.236,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν **υποχρεωτικά**, μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE, μέχρι την **08-09-2025** ημέρα **Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.** Η εφαρμογή compareONE είναι προσβάσιμη στις εταιρείες – προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά **μέσω Internet** και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο <https://compareone.marketsite.gr/>. **Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης ΔΕΝ χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς είναι ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τους οικονομικούς φορείς.** Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή compareONE, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούν όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr ή να καλέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της cosmoONE στο 210- 2723360.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Χρύσα Κροκίδα στο τηλέφωνο 210/72.86.437.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Διεύθυνση Οικονομικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

———— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ————

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αθήνα, 01/09/2025

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

[illegible]

A.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου Έργου

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι οι ακόλουθες:

1. Η κατασκευαστική διαμόρφωση για την απομόνωση του COMPUTER ROOM, με βάση προδιαγραφές ασφαλούς φυσικής πρόσβασης, θερμομόνωσης, πυρασφάλειας κ.λ.π.
2. Η διαμόρφωση του χώρου έξω και μπροστά από την είσοδο του COMPUTER ROOM.
3. Η συμμόρφωση σύμφωνα με τους όρους των Ελληνικών Κανονισμών για COMPUTER ROOM, οι οποίοι ισχύουν για κάθε κατηγορία εργασιών.

A.4 Προδιαγραφές Αναδόχου Έργου

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει:

- Να διαθέτουν τις πιστοποιήσεις:
 - ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής την παροχή λύσεων Datacenters.
 - ISO 14001:2015, με πεδίο εφαρμογής την παροχή λύσεων Datacenters.
 - ISO 37001:2024, με πεδίο εφαρμογής την παροχή λύσεων Datacenters.

ή ισοδύναμες αυτών. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομιστούν με την υποβολή της προσφοράς.

- Να έχουν εκτελέσει κατά το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την προκήρυξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 έως 31/08/2025, τουλάχιστον μία σύμβαση διαμόρφωσης χώρου COMPUTER ROOM, με ελάχιστο προϋπολογισμό 13.900 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για την απόδειξη του συγκεκριμένου όρου, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο τον κάτωθι πίνακα:

α/α	Τίτλος σύμβασης	Τόπος	Στοιχεία φορέα	Ημ/νία έναρξης	Ημ/νία λήξης	Ποσό σύμβασης (€ χωρίς ΦΠΑ)

Ο ανωτέρω πίνακας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης για την κάθε σύμβαση, καθώς και από αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης.

- Να προσκομίσουν με την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι: έλαβαν πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του αντικείμενου του έργου που περιγράφεται στην παρούσα και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου του COMPUTER ROOM του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Στις εργασίες διαμόρφωσης των χώρων του COMPUTER ROOM περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Καθαιρέσεις και αποκομιδή υλικών.

Οι καθαιρέσεις είναι το πρώτο βήμα ώστε να δοθούν οι χώροι έτοιμοι για την διαμόρφωση, σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης και οι οποίες περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς τοίχους καθώς και κάθε είδους διαχωριστικού στους χώρους.

Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να

καθαιρεθούν:

- Υπάρχον ψευδοχώρισμα μήκους 5,15 μέτρων και ύψους 3,40 μέτρων. Η πόρτα ασφαλείας που βρίσκεται εγκατεστημένη στο ψευδοχώρισμα που θα αποξηλωθεί, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο νέο εσωτερικό ψευδοχώρισμα που θα εγκατασταθεί για το διαχωρισμό των δύο δωματίων του COMPUTER ROOM.
- Υπάρχουσα εξωτερική πόρτα αλουμινίου.
- Υπάρχον παράθυρο 1,70 μ. x 1,30 μ. στον πίσω εξωτερικό τοίχο του χώρου.
- Υπάρχον φωτισμός του χώρου.
- Μικροϋλικά και παλιές καλωδιώσεις στους περιμετρικούς τοίχους του COMPUTER ROOM.

Τα προϊόντα καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κ.λ.π., θα απομακρυνθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Κάποια από τα υλικά της αποξήλωσης ενδέχεται να κρατηθούν από το νοσοκομείο. Θα προσδιοριστεί αυτό επιτόπου, τη στιγμή της αποξήλωσης.

Τοιχοποιία.

Τοιχοποιία θα γίνει:

1. Τοίχος 1: για απομόνωση του χώρου του COMPUTER ROOM από την υπόλοιπη ισόγεια αίθουσα. Κατασκευή κατά μήκος του διαθέσιμου χώρου, κάτω από το επίμηκες δοκάρι της οροφής στην εξωτερική του πλευρά (όχι από τη μεριά του COMPUTER ROOM), μήκους περίπου 7 μέτρων και ύψους περίπου 2,80 μέτρων. Σε ένα άκρο του τοίχου θα πρέπει να προβλεφθεί οπή διέλευσης Φ.100 για το πέρασμα καλωδιώσεων. Το ακριβές σημείο θα υποδειχθεί επιτόπου.
2. Τοίχος 2: για διαχωρισμό του πίσω δωματίου του COMPUTER ROOM από το εμπρός. Εγκάρσιος τοίχος μήκους (περίπου) 3,65 μέτρων και ύψους 3,40 μέτρων (μείον το ύψος του ψευδοδαπέδου). Ο τοίχος αυτός θα πρέπει να αφήνει 2,00 μέτρα απόσταση από τον εμπρός τοίχο του COMPUTER ROOM για τη δημιουργία του μπροστινού δωματίου. Στον τοίχο αυτό θα τοποθετηθεί η εσωτερική πυρίμαχη πόρτα του COMPUTER ROOM, απέναντι από την εξωτερική πόρτα.

Τα χωρίσματα θα πρέπει να είναι από πυράντοχη γυψοσανίδα διπλής στρώσης, η οποία θα στερεώνεται με βίδες στις δύο πλευρές μεταλλικού σκελετού. Ο μεταλλικός σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από μονή σειρά κατάλληλα μορφοποιημένων μεταλλικών προφίλ (στρωτήρες – ορθοστάτες) γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος.

Οι ορθοστάτες θα πρέπει να τοποθετούνται σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους και θα πρέπει να ξεκινούν από το τελικό δάπεδο και να φθάνουν έως την οροφή.

Η πλήρωση των διάκενων θα πρέπει να γίνει με πλάκα πυράντοχου υλικού κατάλληλου πάχους και πυκνότητας.

Στους αρμούς θα πρέπει να τοποθετείται υαλοταινία και να στοκάρονται.

Τα χωρίσματα θα έχουν την μορφή επενδύσεων 2+0 και τοιχοποιίας 2+2 ανάλογα την περίπτωση και θα είναι πυράντοχα τουλάχιστον 60 λεπτών σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των προϊόντων τοιχοποιίας.

Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της τοιχοποιίας θα είναι από έναν κατασκευαστικό οίκο με εμπειρία και εξειδίκευση σε παρόμοια έργα.

Αποξήλωση παραθύρου πλάτους 130 εκ. x ύψος 170 εκ. και σφράγιση του με A-block.

Αποξήλωση επιφανειακών καλωδιώσεων, σωληνώσεων και παλαιών φωτιστικών στο χώρο του COMPUTER ROOM.

Ανυψωμένο Δάπεδο

Στον χώρο του COMPUTER ROOM που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να εγκατασταθεί ανυψωμένο δάπεδο για λόγους λειτουργικότητας, επεκτασιμότητας και ευκολίας καλωδίωσης, συνολικής επιφάνειας περίπου 7 μέτρων x 3,65 μέτρων.

Στο πάτωμα του χώρου υπάρχουν 2 θυρίδες αποστράγγισης. Αυτές θα πρέπει να καλυφθούν με σίτες.

Το ψευδοδάπεδο θα είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για ανάλογους χώρους. Οι αφαιρούμενες πλάκες του θα είναι διαστάσεων 60x60cm κατά EN12825. Η απόσταση του πραγματικού δαπέδου του χώρου έως και το πάνω μέρος των πλακών θα είναι ως 40 cm (μέση μέτρηση λόγω ενδεχόμενων κλίσεων). Το ψευδοδάπεδο πρέπει να είναι τελείως επίπεδο, (κλίση < 1 mm) ακόμα και αν το πραγματικό δάπεδο του χώρου δεν είναι (εξάλειψη ανωμαλιών και κλίσεων μέσω ρυθμίσεων των δοκών στήριξης του ψευδοδαπέδου).

Οι πλάκες του ψευδοδαπέδου θα είναι κατάλληλες για COMPUTER ROOM (αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους) και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας ($\geq 1500 \text{ kgr/m}^3$) calcium sulphate,
- ανοικτού χρώματος,
- λεία αντιολισθητική επιφάνεια,
- αντιστατική επιφάνεια,
- ηλεκτρική αντίσταση $\leq 2 \times 10^{10} \text{ Ohm}$,
- πάχος $\geq 36 \text{ mm}$ και $\leq 40 \text{ mm}$ με την επικάλυψη,
- πάνω επικάλυψη από HPL (HardPlasticLaminate) πάχους $\geq 1,2 \text{ mm}$,
- κάτω επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου πάχους $\geq 0,5 \text{ mm}$ για δημιουργία προστατευτικού χωρίσματος έναντι φωτιάς και υγρασίας,
- περιμετρική πλαστική ακμή μαύρου χρώματος 0,45 mm κατά UL94 (Class V0) σε κάθε πλάκα η οποία θα είναι αυτοσβενόμενη και θα αντέχει έναντι ρηγμάτωσης,
- αντοχή σε σημειακή φόρτιση πλακών $\geq 2 \text{ kN}$,
- αντοχή σε κατανεμημένη φόρτιση πλακών $\geq 15 \text{ kN/m}^2$,

Οι πλάκες θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται κενά. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή του αντιστατικού στρώματος των πλακών του ψευδοδαπέδου με εκσκαφή ή ξύσιμο.

Η ακριβής θέση και στοίχιση των πλακών του ψευδοδαπέδου θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις προσχεδιασμένες θέσεις των rack εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα δωμάτια του COMPUTER ROOM.

Για την στήριξη του ψευδοδαπέδου θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα χαλύβδινα στηρίγματα τα οποία θα κολληθούν και θα πακτωθούν στο δάπεδο με εκτονούμενα βύσματα. Θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον δύο βύσματα διαγώνια τοποθετημένα ανά στηρίγμα. Όπου υπάρχουν ανωμαλίες στο

δάπεδο θα τοποθετούνται κάτω από τα στηρίγματα κατάλληλα επιθέματα για την απορρόφηση των ανισοσταθμιών/κλίσεων.

Θα τοποθετηθούν εγκάρσιες ως προς τα χαλύβδινα στηρίγματα, διαδοκίδες κατάλληλης αντοχής και στις τέσσερις πλευρές της κάθε πλάκας. Τα χαλύβδινα στηρίγματα και οι διαδοκίδες θα φέρουν πλαστικά παρεμβύσματα σε όλα τα σημεία επαφής με την πλάκα. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί και επιπλέον εγκάρσια διαδοκίδα πέραν αυτών που τοποθετούνται στις τέσσερις πλευρές της πλάκας. Η αντοχή του συστήματος στήριξης του ψευδοδαπέδου θα πρέπει να είναι $\geq 800 \text{ kg/m}^2$. Οι πλάκες θα επικάθονται στο σύστημα στήριξης αυτών χωρίς να είναι στερεωμένες πάνω του (με βίδες ή άλλο μέσο). Θα μπορούν, δε, να αφαιρεθούν εύκολα με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου τύπου βεντούζας.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει δύο τέτοια εργαλεία βεντούζας για την επιλεκτική αφαίρεση πλακών.

Όλα τα μεταλλικά σημεία του ψευδοδαπέδου και του συστήματος στήριξης αυτού θα πρέπει να είναι γειωμένα.

Το ψευδοδάπεδο ως σύνολο θα έχει δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών.

Περιφερειακά στο COMPUTER ROOM πάνω από το ψευδοδάπεδο θα τοποθετηθεί σοβατεπί. Το σοβατεπί θα πρέπει να έχει πλάτος 70mm. Το σοβατεπί πρέπει να έχει απόλυτη προσαρμογή με τον τοίχο και τις πλάκες για να σφραγίζει τυχόν κενά.

Οι πλάκες του ψευδοδαπέδου, τα διάτρητα στόμια/πλάκες και το σύστημα στήριξης του ψευδοδαπέδου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά του ιδίου κατασκευαστή με εργοστάσιο κατασκευής τους εντός ΕΕ.

Για την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού στους χώρους με ψευδοδάπεδο, θα τοποθετηθεί στην θύρα εισόδου του COMPUTER ROOM σινάζ από μπετόν και κατάλληλη μαρμαροποδιά κάτω από το άνοιγμα της νέας θύρας και κατάλληλη ράμπα εισόδου μεταλλική ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης (πάχους $\geq 3 \text{ cm}$) η οποία και θα φέρει ανάγλυφη αντιολισθηρή επένδυση. Η ράμπα θα βρίσκεται εξωτερικά του Computer room, μπροστά από την εξωτερική πόρτα και θα έχει πλάτος τουλάχιστον 120 εκ. Θα είναι κατάλληλη (μαζί με το σύστημα στήριξής της) για τη μεταφορά φορτίων > 1 τόνου χωρίς παραμόρφωση. Η ράμπα θα πρέπει να έχει κατάλληλο μήκος ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή κίνηση των φορτίων. Στο σημείο εγκατάστασης της ράμπας υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης για το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί ανεμπόδιση πρόσβαση με μεταλλικό κάλυμμα ασφαλείας. Η διαμόρφωση του ανοίγματος του φρεατίου, το κάλυμμα ασφαλείας και η εγκατάστασή του, περιλαμβάνονται στο παρόν έργο.

Τα πλαϊνά ανοίγματα μεταξύ ψευδοδαπέδου και του δαπέδου της ράμπας (παρειές) θα κλειστούν μέχρι την άνω στάθμη του ψευδοδαπέδου με μεταλλική κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους $\geq 2 \text{ mm}$ και κατάλληλο σκελετό. Στα σημεία σύνδεσης της ράμπας και των παρειών αυτής με

το ψευδοδάπεδο θα τοποθετηθούν προστατευτικά προφίλ αλουμινίου (βαρέως τύπου) κατάλληλα για την κάλυψη αρμών. Τα προφίλ που θα επιλεγούν θα έχουν σταθερή εφαρμογή.

Η συνολική κατασκευή της ράμπας μπροστά από την εξώπορτα του COMPUTER ROOM θα πρέπει να είναι στεγανή και να μην επιτρέπει την είσοδο νερού στο COMPUTER ROOM.

Θύρες ασφαλείας

Για την πρόσβαση στους χώρους του COMPUTER ROOM, θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο θύρες ασφαλείας έναντι μη επιτρεπόμενης εισόδου, αλλά και αντοχής σε πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές πρόσβασης σε COMPUTER ROOM. Οι θύρες θα βρίσκονται:

- Στον εξωτερικό τοίχο, διαστάσεων πλάτους 130 εκ. x ύψος 220 εκ. με άνοιγμα προς τα έξω – δεξιά (μπαίνοντας). Ο κενός χώρος πάνω από την πόρτα, διαστάσεων 40 x 130 εκ., θα πρέπει να καλυφθεί με τσιμεντοσανίδα εξωτερικά, πυράντοχη γυψοσανίδα εσωτερικά και κατάλληλη θερμομόνωση ανάμεσα τους.
- Στο εσωτερικό διαχωριστικό των δύο δωματίων, πλάτους 135 εκ. x ύψος 220 εκ. με άνοιγμα προς τα έξω – δεξιά (μπαίνοντας), ευθυγραμμισμένη κατά την είσοδο με την εξώπορτα. Προτιμάται να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα πόρτα ασφαλείας η οποία θα αποξηλωθεί από το ψευδοχώρισμα το οποίο θα καταργηθεί.
- Οι θύρες θα πρέπει να είναι μεταλλικές, πυροπροστασίας, μονόφυλλες.

Η κάσσα κάθε πόρτας θα πρέπει είναι μεταλλική από κλειστό PROFIL γαλβανισμένης λαμαρίνας, το δε φύλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με εσωτερικές ενισχύσεις για ακαμψία. Η λειτουργία των θυρών θα γίνεται με δύο ανοξείδωτους αναρτήρες βαρέως τύπου και θα φέρουν ειδικά πόμολα και μηχανισμό επαναφοράς, η δε όλη κατασκευή θα χρωματισθεί με ηλεκτροστατική βαφή. Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν:

- πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723,
- φύλλα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα, με πυρήνα από ειδική μόνωση ορυκτών ινών, που εναλλάσσεται με ειδικό αντιπυρικό υλικό σε πολλά στρώματα,
- γωνιακή κάσσα από προφίλ γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος, με τζινέτια για την εντοίχιση, που συναρμολογείται επί τόπου του έργου με γωνιακά εξαρτήματα και με μεταλλικό αποστάτη που βιδώνεται στο κάτω μέρος,
- αναρτήρες πυρασφαλείας βαρέως τύπου,
- θερμοδιογκούμενη ταινία που τοποθετείται σε ειδική θέση στο προφίλ της κάσσας και στο κάτω μέρος του φύλλου,
- μεταλλική ταμπέλα που αναφέρει όλα τα στοιχεία κατασκευής από το εργοστάσιο και βρίσκεται στο σόκορο του φύλλου,
- χρωματισμό από το εργοστάσιο με βαφή εποξειδικής πολυεστερικής πούδρας, σε χρώμα RAL,
- σύστημα πανικού – χειρολαβές ωθήσεως (τύπου PushBar), με πρόβλεψη απασφάλισης ηλεκτρονικού access control.

Χρωματισμοί

Οι χρωματισμοί τοίχων με πλαστικό χρώμα θα γίνουν στις επιφάνειες των επιχρισμάτων και των γυψοσανίδων. Οι επιφάνειες που θα χρωματισθούν θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά αντικείμενα.

Ο χρωματισμός των επιφανειών θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο και σε τόσες στρώσεις με πλαστικό χρώμα, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη ομοιοχρωμία.

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες κλπ.) ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της.

Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της.

Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη ή αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία.

Ατέλειες όπως ξεχειλίσματα, τρεξίματα, εξογκώματα, συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά μέσω της εφαρμογής compareONE της cosmoONE και προσφέρουν υποχρεωτικά το σύνολο της αιτούμενης ποσότητας του Νοσοκομείου.
 2. **Επιπλέον**, μέσω της εφαρμογής compareONE συνυποβάλλονται ως συνημμένα έγγραφα, η τεχνικοοικονομική προσφορά των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα έγγραφα και οι δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται από τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας να υποβληθούν μαζί με την προσφορά.
 3. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης, υπογεγραμμένο με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα (όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014) ή μέσω του gov.gr, στο οποίο θα δίδονται απαντήσεις για όλες τις ζητούμενες προδιαγραφές με την ίδια ακριβώς σειρά.
 4. Η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, ως ισχύει). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
 5. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
 6. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 7. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 13.900,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 17.236,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α
- Προσφορές ανώτερες της προϋπολογισθείσας αξίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. μέχρι την 08-12-2025. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 10. Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας θα υλοποιηθούν εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
 11. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν δεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

12. Εκτός των ανωτέρω με την υποβολή της προσφοράς υποβάλλονται και τα κάτωθι:

- i.** Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
- ii.** Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου¹ το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α² του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iii.** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

13. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

14. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα (όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014) ή μέσω του gov.gr. Η προσφορά υπογράφεται με προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα (όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014).

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας
Χρύσα Κροκίδα	Σταύρος Παπαμακάριος	Ευαγγελία Πανταζή	Κωνσταντίνος Τσιούφης Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

¹

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

²Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».